

CERTIFIKAT

Certifikat o sukladnosti tipa

br.: 0034 – TIP – TO - 11

Naziv i adresa naručitelja: **ELBI S.p.A. – Via Buccia 9
I-35010 Limena (PD), Italija**

Ovim potvrđujemo, da su rezultati ispitivanja na dolje navedenoj tlačnoj opremi ispunili zahtjeve Pravilnika o tlačnoj opremi iz NN br. 58/10. Ovim certifikatom odobrava se tip proizvoda, a prihvaćanje opreme i dopuštenje za stavljanje znaka prema „Pravilniku o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu“ iz NN br.126/08 može se obaviti tek nakon uvoza i izdavanja Certifikata o sukladnosti (izdanog od ovlaštenog tijela za ocjenu sukladnosti ovlaštenog od ministra nadležnog za gospodarstvo prema tehničkim propisima iz članka 1. Pravilnika o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu“ iz NN br.126/08) za proizvode navedene u deklaraciji o sukladnosti. Uvoznik mora biti poznat, deklaracija o sukladnosti i čitljiva fotografija natpisne pločice spremnika moraju biti priloženi uz propisani obrazac Zahtjeva za priznavanje isprava i oznake sukladnosti za opremu pod tlakom izdanih u inozemstvu. Nakon toga izdaje se certifikat za serijski broj tlačne opreme i ista može biti označena identifikacijskom oznakom:

 **TO-1/08**

Ispitni izvještaj br.: **OS-1-133-11**

Primjenjene norme / smjernice: **PED 97/23/EC**

Proizvodna oznaka / tip: **ERCE 35/10, ERCE 50/10, ERCE 80/10, ERCE 100/10, ERCE150/10,
ERCE 200/10, ERCE 250/10, ERCE 300/10, ERCE 500/10**

Kategorija proizvoda: **II, III i IV, prema prilogu certifikata (modul B+D)**

Opis tlačne opreme: **Stabilna tlačna oprema – membranska ekspanziona posuda**

-Vrsta fluida: **Voda – grupa fluida 2**

-Tlak, maks. [bar]: **PS=10**

-Volumen [l]: **prema prilogu certifikata**

-Temperatura, min./maks.[°C]: **TS= -10 °C / 99 °C**

Crtež broj: **TAB_PED_ERCE_DS_DSV Rev.0**

Proizvođač i mjesto proizvodnje: **ELBI S.p.A. – Via Buccia 9
I-35010 Limena (PD), Italija**

Certifikat o ispitivanju tipa: **CE-1370-PED-B-ELB 005-10-ITA**

Tijelo za ocjenu sukladnosti: **Bureau Veritas S.A., N.B.no. 0062**

Ovaj dokument vrijedi do: **24.02.2020.g.**

Slavonski Brod, 30.11.2011.g.

Dr.Mile Budaka 42a
HR – 35 000 Slavonski Brod
Tel. ++385(0)35-400 590
Fax ++385(0)35-447 603
tuv-croatia@tuv-croatia.hr



Savska cesta 41
HR - 10 000 Zagreb
Tel. ++385(0)1-3668 307
Fax ++385(0)1-3668 306
tuv-croatia@tuv-croatia.hr

TÜV Product Certification

Tijelo za ocjenu sukladnosti za tlačnu opremu pri TÜV Croatia d.o.o.

M. Šoček

Predstavništvo u BiH
Azize Šaćirbegović bb
BiH – 71 000 Sarajevo
Tel./Fax: ++387(0)33-650-730
tuv-bih@tuv-croatia.hr

Prilog certifikatu o sukladnosti tipa br. 034 – TIP – TO – 11

Proizvodna oznaka / tip:	Volumen [l]:	Promjer [mm]:	Kategorija proizvoda:
ERCE 35/10	35	400	II
ERCE 50/10	50	400	II
ERCE 80/10	80	400	II
ERCE 100/10	100	500	II
ERCE 150/10	150	500	III
ERCE 200/10	200	600	III
ERCE 250/10	250	650	III
ERCE 300/10	300	650	III
ERCE 500/10	500	775	IV



M. Božić

Dr. Mile Budaka 42a
HR – 35 000 Slavonski Brod
Tel. ++385(0)35-400 590
Fax ++385(0)35-447 603
tuv-croatia@tuv-croatia.hr

Savska cesta 41
HR - 10 000 Zagreb
Tel. ++385(0)1-3668 307
Fax ++385(0)1-3668 306
tuv-croatia@tuv-croatia.hr

Predstavništvo u BiH
Azize Šaćirbegović bb
BiH – 71 000 Sarajevo
Tel./Fax: ++387(0)33-650-730
tuv-bih@tuv-croatia.hr